

	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA	Data sporządzenia sprawozdania	08. CZE. 2016
	83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl	Strona/stron	1/1
ODDZIAŁ LABORATORYJNY Laboratorium Badań Środowiskowych			

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY

Nr 517z/2016/LBŚ

362

Zlecieniodawca: URZĄD GMINY 83-221 Osiek ul. Kwiatowa 30 pow. Starogardzki woj. Pomorskie
 Data pobrania próbki: 2016-06-07
 Przedmiot badania: próbka wody do spożycia

Data dostarczenia próbki: 2016-06-07

Stan próbki: prawidłowy

Data rozpoczęcia badania: 2016-06-07

Cel badania: wewnętrzna kontrola jakości wody

Numer protokołu: 140/IK/16/z

Kod próbki: 140/IK/z

Miejsce poboru: punkt kontroli wody podawanej do sieci Stacja Uzdatniania Wody Osiek

Data zakończenia badania: 2016-06-08

Metoda poboru:

Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Dopuszczalne zakresy wartości*
Mętność	A PN-EN ISO 7027:2003.P.6.3	NTU	0,26	0,07		1
Barwa	A PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pt/l	3,4	0,3		-
pH	A PB_LS_04 edycja 3 z 07.02.2013	-	7,5	0,3		6,5 - 9,5
Przewodność elektryczna właściwa 2)	A PN-EN 27888:1999	µS/cm	538	27	20,7	2500
Zapach	N PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013	-	brak zapachu	-		-
Smak	N PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013	-	akceptowalny	-		-
Jon amonowy	A PN-C-04576-4:1994	mg/l	<0,20	-		0,50
Liczba bakterii grupy coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jitk	0	-		0
Liczba Escherichia coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jitk	0	-		0

A - badanie akredytowane przez PCA
 P - zgodne / Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 < - wartość poniżej oznaczonej metody
 P - niepełna rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95%, ze względu na niestabilność rozszerzenia k=2 (długość, wyl. i inne etapy analitycznego)
 D - korekta za pomiar temperatury do kompensacji wpływu temperatury (25 °C)
 N - badanie nieakredytowane

Autoryzował:

STAROSTWA GMINY
 Badania fizykochemiczne
 Oddziału Laboratoryjnego
 PSSE Starogard Gdański

Badania Mikrobiologiczne
 Oddziału Laboratoryjnego
 PSSE Starogard Gdański

Z up. Kierownika
 Oddziału Laboratoryjnego
 Bartłomiej Baruchowski

Otrzymują
 1. Klient
 2. a/a

DIAGNOSTA LABORATORYJNY
 UWAGA

Hanna Reszczyńska

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany, nacekany jak i być w celach
 2. Wyniki badania odpowiadają się wyłącznie do badanych próbek.
 3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
 4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek