



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA		Data wydania	
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanaltowa 5		21 LUT. 2020	
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail: laboratorium@psse-starogard.pl		Strona/stron	
Laboratorium Badań Środowiskowych		1/1	
ODDZIAŁ LABORATORYJNY			
Oddział Laboratorium akredytowany przez PCA w zakresie objętych akredytacją Nr-AB 611			

AB 611 Zleceńodawca: Gmina Osiek 83-221 Osiek ul. Kwiatowa 30 Urząd Gminy Osiek

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY NR 1152 /2020/LBŚ**

Data pobrania próbki: 2020-02-18 Przedmiot badania: próbka wody do spożycia

Data dostarczenia próbki: 2020-02-18

Stwierdzenie zgodności:

Numer protokołu: 84/L/20/z

Zasada podejmowania decyzji:

Kod próbki: 84/IF/z

Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody

Miejsce poboru: pomieszczenie kuchenne punkt zgodności Urząd Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30 uzzww Osiek

Data zakończenia badania: 2020-02-21

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/ przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Metność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,23	0,06		1	
Barwa	PB-IS 02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pt/l	5,5	0,6		-	
pH	PB-IS 04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,6	0,3		6,5 - 9,5	
Przewodność elektryczna właściwa 2)	PN-EN 27888:1999	µS/cm	529	27	17,8	2500	
Zapach	PB-IS 07 edycja 1 z 23.05.2013	-	-	-		-	
Smak	PB-IS 07 edycja 1 z 23.05.2013	-	-	-		-	
Liczba bakterii grupy coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jk	0	-		0	
Liczba Escherichia coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jk	0	-		0	
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	jk	0	-		0	
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	PN-EN ISO 6222:2004	jk	0	-		0	bez nieprawidłowych zmian

A - badanie akredytowane przez PCA  
 \*) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 n - wartość poniżej oznaczenia metody  
 - - niepewność: rozszerzona odczytana dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2  
 2) - korekta na pomiar w temperaturze do kompensacji wpływu temperatury (25 °C)  
 N - badanie mikrobiologiczne  
 \*\* - badanie przeprowadzone metodą akredytowaną, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres akredytacji  
 \*\* - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował: **STARSZY ASYSTENT PSSE STAROGARD GDANSKI**  
 Zawierdził: **PSSE Starogard Gdański**

1. Bez przesłanej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powtórzony inaczej jak tylko w całości  
 2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badania/ów próbek.  
 3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Badania fizykochemiczne  
**STARSZY ASYSTENT PSSE STAROGARD GDANSKI**  
**PSSE Starogard Gdański**

Badania mikrobiologiczne  
**STARSZY ASYSTENT PSSE STAROGARD GDANSKI**  
**PSSE Starogard Gdański**

Badania fizykochemiczne  
**STARSZY ASYSTENT PSSE STAROGARD GDANSKI**  
**PSSE Starogard Gdański**

Badania mikrobiologiczne  
**STARSZY ASYSTENT PSSE STAROGARD GDANSKI**  
**PSSE Starogard Gdański**

Badania fizykochemiczne  
**STARSZY ASYSTENT PSSE STAROGARD GDANSKI**  
**PSSE Starogard Gdański**

Badania mikrobiologiczne  
**STARSZY ASYSTENT PSSE STAROGARD GDANSKI**  
**PSSE Starogard Gdański**

F. 064 Edycja 1