



- | | |
|-----|-----------------------------------|
| 14. | Osuszacz powietrza |
| 13. | Przepływomierz DN 125 |
| 12. | Przepływomierz DN 80 |
| 11. | Zbiornik kontrolno-pomiarowy |
| 10. | Rozdzielnia główna |
| 9. | Rozdzielnia technologiczna |
| 8. | Rozdzielnia zestawu hydroforowego |
| 7. | Rozdzielnia pneumatyczna |
| 6. | Zestaw Chloratora |
| 5. | Zestaw hydroforowy ZP |
| 4. | Układ dmuchawy UD 4,0 kW |
| 3. | Sprężarka 1,5 kW |
| 2. | Zestaw aeracji DN 800 |
| 1. | Zestaw filtracyjny DN 1200 |
| Lp. | Element: |

Wojście wody uzdatn.
DN 150

Wojście wód
popłucznych pod posadzką
PCV 160mm

Przedsięwzięcie:		Gmina Osiek ul. Kwiatowa 30 83-221 Osiek	
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osieku gm. Osiek			
Nazwa załącznika:		Rzut i przekrój widoku technologicznego stacji uzdatniania wody	
Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: Marek Skrocki	sanitarna	WKP/0156/PWOS/09	Nr zał: S-6
Sprawdził: Jan Schulz	sanitarna	POM/0295/PBS/16	
Stadium dokumentacji: P.B.			