



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Starogardzie Gdańskim**

Starogard Gdański, dnia 27.06.2022 r.

HK.9022.1.2022.GF.167

**Gmina Osiek
ul. Kwiatowa 30
83-221 Osiek**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 3 ust. 1 pkt 1 i § 21 ust. 1pkt 3, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 kpa biorąc pod uwagę sprawozdania o numerach 199/2022/LBŚ i 201/2022/LBŚ z badań próbek wody pobranych w dniu 20.06.2022r. z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia wodę Osiek

nakazuje Zarządzającemu urządzeniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osiek tj. Gminie Osiek

1. Poinformować użytkowników korzystających z wody dostarczanej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osiek o podtrzymaniu oceny stwierdzającej warunkową jej przydatność do spożycia i obowiązującego w dalszym ciągu zaleceniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim spożywania wody wyłącznie po jej przegotowaniu, które zostały wydane w dniu 27.05.2022 r.
2. Kontynuować działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody z ww. urządzenia wodociągowego do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
3. Doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym z ww. urządzenia wodociągowego do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

O wykonaniu działań ujętych w punkcie 1 i 2 niniejszej decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim **do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Termin wykonania pkt 3 - **do dnia 23 lipca 2022 r.**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim wszczął w dniu 27 maja 2022 r., znak pisma HK.9022.1.2022.GF.167, postępowanie administracyjne wobec Gminy Osiek w sprawie utrzymujących się podwyższonych wartości wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów 22°C - w wodzie dystrybuowanej z urzędnienia wodociągowego Osiek.

Sprawozdania nr 199N/2022/LBŚ i 201N/2022/LBŚ z badań próbek wody pobranych w dniu 20.06.2022r. z punktów czerpalnych ustalonych dla dokonania oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom z urzędnienia wodociągowego Osiek tzw. punktów zgodności, w stosunku do których Gmina Osiek zadeklarowała spełnienie obowiązujących wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku przy ul. Partyzantów Kociewskich 51 i budynku mieszkalnego w Wycinkach przy ul. Osieckiej 47, dowodzą o utrzymującej się w dalszym ciągu nieodpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, w zakresie olm w 22°C - > 300 jtk/1 ml, pomimo podejmowania przez Gminę Osiek działań naprawczych.

Oznaczone wartości świadczą o naruszeniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), określających dla zdyskwalifikowanego ww. wskaźnika wartość parametryczną - bez nieprawidłowych zmian; w uzupełnieniu powyższego kryterium zalecono, aby wartość parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie przekraczała 100 jtk/1ml, a w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml.

Zgodnie z §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty zobligowane do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości, wykonanych w punkcie zgodności tj. „ w punkcie czerpalnym, który został zlokalizowany najbliżej przed wodomierzem głównym lub przyłączem wodociągowym, a w przypadku braku możliwości poboru w tym miejscu, z zaworu używanego zwykle do pobierania wody, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej lub w budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych, w stosunku do którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadeklarowało spełnienie wymagań ...- ustalony w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym”.

Przepisy ww. rozporządzenia regulują kwestie związane ze sposobem oceny przydatności wody do spożycia. W myśl §21 ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu przez producenta wody odpowiednich działań naprawczych.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny populacja mikroorganizmów heterotroficznych (synonim zwrotu ogólna liczba mikroorganizmów) występujących w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi obejmuje szeroki zakres rodzajów, w tym *Acinetobacter* spp., *Aeromonas* spp., *Alcaligenes* spp., *Comamonas* spp., *Enterobacter* spp., *Flavobacterium* spp., *Klebsiella* spp., *Moraxella* spp., *Pseudomonas* spp., *Shingomonas* spp., *Stenotrophomonas* spp. Mikroorganizmy te

są rozpowszechnione w środowisku, a organizm człowieka styka się z nimi nieprzerwanie i narażony jest na kontakt ze znacznie większą ich liczbą niż poprzez spożywaną wodę, np. przyjmując je wraz z pożywieniem. Mikroorganizmy te generalnie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi co oznacza, że mogą stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim biorąc pod uwagę powyższe oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z wody dostarczanej z urządzenia wodociągowego Osiek uznał, iż do czasu poprawy jej jakości w kwestionowanym zakresie woda jest zdatna do spożycia przez ludzi warunkowo po uprzednim jej przegotowaniu.

Celem poprawy jakości Gmina Osiek winna podjąć działania mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymogów w terminie wskazanym w sentencji decyzji. Okres ten w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, zważywszy iż przekroczenie parametru wskaźnikowego olm 22°C w wodzie występuje od kwietnia 2022 roku, jest wystarczający dla wykonania tychże działań i w tym okresie przy zachowaniu wskazanych środków ostrożności osoby korzystające z wody nie powinny ponieść uszczerbku na zdrowiu.

Ponadto, do czasu poprawy jakości wody wszyscy konsumenci korzystający z wody z ww. urządzenia wodociągowego winni zostać skutecznie poinformowani o podtrzymaniu oceny stwierdzającej warunkową jej przydatność do spożycia przez ludzi i z tego względu o nadal obowiązującym zaleceniu jej gotowania przez minimum 2 minuty w przypadku spożywania tej wody przez dzieci do 2 lat oraz osoby z obniżoną odpornością.

Obowiązek zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody przez Gminę Osiek, będącą w rozumieniu ustawy z dnia 7.06.2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nakładają przepisy art. 5 tej ustawy.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Starogardzie Gdańskim

= up.

Zbigniew Wyka

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru)

1. Adresat

II. Do wiadomości:

1. aa

