



Załącznik 4 do PO_03

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5

tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Strona/stron 1/1

Data sporządzenia sprawozdania 22 MAR 2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBK WODY

Nr 247z/2018/LBS

154

NIP: 5921646366
PESEL:

Urząd Gminy
83-221 Osiek
ul. Kwiatowa 30
06 KWI. 2018
Dnia

Zleceńiodawca: Gmina Osiek 83-221 Osiek ul.kwiatowa 30

Data pobrania próbki: 2018-03-19

Data dostarczenia próbki: 2018-03-19

Data rozpoczęcia badania: 2018-03-19

Numer protokołu: 30/IF/18/z

Kod próbki: 30/IF/z

Miejsce poboru: łazienka obok sekretariatu Zespół Szkół Publicznych Osiek ul.Partyzantów Kociewskich 51

Data zakończenia badania: 2018-03-22

Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*
Mętność	A PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,93	0,26		1
Barwa	A PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pt/l	8,4	0,6		-
pH	A PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,6	0,3		6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa 2)	A PN-EN 27888:1999	µS/cm	518	26	20,2	2500
Zapach	N PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013	-	brak zapachu	-		-
Smak	N PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013	-	akceptowalny	-		-
Liczba bakterii grupy coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtłk	0	-		0
Liczba Escherichia coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtłk	0	-		0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	A PN-EN ISO 6222:2004	jtłk	41	<31;54>		bez nieprawidłowych zmian

A - badanie akredytowane przez PCA
*) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
*) - wartość poniżej oznaczalności metody
2) - niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 (dotyczy wyłącznie etapu analitycznego)
*) - badanie nieakredytowane

Autoryzował:
Orzynują
1. Klient
2. z/ a

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.

STARSHY TECHNIK
Badania fizykochemiczne laboratoryjne
PSSE Starogard Gdański
Anna Rewerska

Starogard Gdański
Badania mikrobiologiczne
PSSE Starogard Gdański
Teresa Orlikowska

Zatwierdził:
Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
PSSE Starogard Gdański
Zbigniew Kyla

F_064 Edycja 3