



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5  
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWYCH  
Oddział Laboratorium akredytowany przez PCA w zakresie objęciem akredytacją Nr AB 611

Data wydania: 17 LUT 2016  
Strona/stron: 1/1

AB 611

Zleceńodawca: URZĄD GMINY 83-221 Osiek ul. Kwiatowa 30 pow. starogardzki woi. Pomorskie 82

Data pobrania próbki: 2016-02-16 Przedmiot badania: próbka wody do spożycia

Data dostarczenia próbki: 2016-02-16 Stan próbki: prawidłowy

Data rozpoczęcia badania: 2016-02-16 Numer protokołu: 41/IF/16/z Cel pobrania: zlecenie

Kod próbki: 41/IF/z

Miejsce poboru: kuchnia Urząd Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30

Data zakończenia badania: 2016-02-17

Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR\_HK\_12\_01

Urząd Gminy  
83-221 Osiek  
ul. Kwiatowa 30  
2016-03-04  
NIP: 592-16-46-366  
PESEL: 11217  
Pobran przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKĄ WODY  
Nr 128z/2016/LBŚ

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Dopuszczalne zakresy wartości*
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003, P.6.3	NTU	0,82	0,23		1
Barwa	PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pt/l	7,2	0,4		-
pH	PB_LS_04 edycja 3 z 07.02.2013	-	7,4	0,3		6,5 - 9,5
Przewodność elektryczna właściwa 2)	PN-EN 27888:1999	µS/cm	518	26	18,1	2500
Zapach	PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013	-	brak zapachu	-		-
Smak	PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013	-	akceptowalny	-		-
Jon amonowy	PN-C-04576-4:1994	mg/l	<0,20	-		0,50
Bakterie grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	j/k	0	-		0
Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	j/k	0	-		0

A - badanie akredytowane przez PCA  
 \*) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 \*) - wartość pomiaru oznaczalności metody  
 \*) - niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 (dotyczy wyłącznie etapu analitycznego)  
 \*) - korekta za pomiar urządzenia do kompensacji wpływu temperatury (23°C)  
 N - badanie nieakredytowane  
 \*) norma wycofana bez zastąpienia

Otrzymują  
 1. Klient  
 2. a/a

Autoryzował:  
**STARSZY TECHNIK**  
**Gdańska Stacja Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej**  
**PSSE Starogard Gdański**  
**Hanna Reszczyńska**

11217  
 Badana mikrobiologicznie  
 mgr Anna Chochosz-Pendel  
 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY  
 DWAGA

Zawierdził:  
**Z up. Kierownika**  
 Oddziału Laboratorium  
**Barłomiej Karcichowski**

1. Bezpieczeństwo: Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości  
 2. Wyniki badania odnosić się wyłącznie do badanych próbek  
 3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania  
 4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek

F. 064 Edycja 2